

Главное управление МЧС России по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 9 т.8(4132)629-770 ф.8(4132)607-569

E-mail: emercom@magadan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-131, 8(4132)695-132, e-mail: undmagadan@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району
(наименование органа государственного надзора)

686230, п. Ягодное, ул. Строителей, 41, тел. 8 (41343) 2-26-11, E-mail: ond-yagodnoc@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «01» марта 2018 г. № 5

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» (МБДОУ Детский сад «Солнышко» п. Ягодное) (категория риска – высокий риск).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, 14

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: главного государственного инспектора Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкареву Ольгу Васильевну

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (для должностных лиц), наименование должности)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, его главного свидетельства об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

Федерального государственного пожарного надзора, регистрационный номер ФРГУ №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, регистрационный номер(ы) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (услуг)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2018 год, размещенного на официальном сайте Прокуратуры Магаданской области и Гласного управления МЧС России по Магаданской области

задачами настоящей проверки являются соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «07» марта 2018г.

Проверку окончить не позднее «05» апреля 2018г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 7, ст. 11 Федерального закона от 23.05.2016 г. №141 «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативные) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2008г., регистрационный № 10938) и иные нормативные правовые акты.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» с «07» марта 2018г. по «05» апреля 2018г.
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное», расположенного по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, 14 с «07» марта 2018г. по «05» апреля 2018г.
- оформление результатов проверочного мероприятия с «07» марта 2018г. по «05» апреля 2018г.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за исполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. №644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;

- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник ОНД и ПР по Ягоднинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области

старший лейтенант внутренней службы Бочкарева Ольга Васильевна

(подпись, печать и должность руководителя подразделения, в котором находится подразделение надзора)

Главный государственный инспектор Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкарева Ольга Васильевна, т. 8 (41343) 2-26-11

(подпись, печать, должность (в случае, если имеется), и должность должностного лица, авторизованного подписывать документы (персонал, должность, наименование подразделения, в котором находится подразделение надзора))



Распоряжение направлено: _____

(полное наименование и адрес подразделения, которому направлено распоряжение (фамилия, имя, отчество лица, ответственного за прием и исполнение распоряжения, должность, наименование подразделения, в котором находится подразделение надзора))

При вручении копии распоряжения под подпись:
получил _____

(подпись)

(дата, должность, фамилия, имя, отчество)

Главное управление МЧС России по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 9 т.8(4132)629-770 ф.8(4132)607-569
E-mail: emercom@magadan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-131, 8(4132)695-132, e-mail: undnagadan@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району
(наименование органа государственного надзора)

686230, п. Ягодное, ул. Строителей, 41, тел. 8 (41343) 2-26-11, E-mail: ond-yagodnoc@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «16» марта 2018 г. № 6

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» (МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 14

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: главного государственного инспектора Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкареву Ольгу Васильевну

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельства об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

Федерального государственного пожарного надзора, регистрационный номер ФРГУ №10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, регистрационный номер(ы) функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью истечение срока исполнения юридическим лицом (МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное»), индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами от 17.10.2017 года № 33/1/25

задачами настоящей проверки являются соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «20» марта 2018г.

Проверку окончить не позднее «16» апреля 2018г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 7, ст. 11 Федерального закона от 23.05.2016 г. №141 «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2008г., регистрационный № 10938) и иные нормативные правовые акты.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» с «20» марта 2018г. по «16» апреля 2018г.
- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное», расположенного по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 14 с «20» марта 2018г. по «16» апреля 2018г.
- оформление результатов проверочного мероприятия с «20» марта 2018г. по «16» апреля 2018г.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. №644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;

- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник ОНД и ПР по Ягоднинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области

старший лейтенант внутренней службы Бочкарева Ольга Васильевна

(подпись, дата, должность, фамилия, имя, отчество, инициалы, наименование должности, наименование организации)

(подпись, дата, должность, фамилия, имя, отчество, инициалы, наименование должности, наименование организации)



Главный государственный инспектор Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкарева Ольга Васильевна, т. 8 (41343) 2-26-11

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подписавшего распоряжение (полное), наименование должности (полное), наименование организации (полное))

Распоряжение направлено: _____

(полностью с точками и spaces без сокращений наименование должности, наименование организации, наименование документа, наименование документа, наименование документа, наименование документа)

При вручении копии распоряжения под подпись:

получил _____

(подпись)

(дата, должность, фамилия, инициалы)

Главное управление МЧС России по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 9 т.8(4132)629-770 ф.8(4132)607-569
E-mail: emercom@magadan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-131, 8(4132)695-132, e-mail: undmagadan@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району
(наименование органа государственного надзора)

686230, п. Ягодное, ул. Строителей, 41, тел. 8 (41343) 2-26-11, E-mail: ond-yagodnoe@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п. Ягодное

(место составления акта)

« 28 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

18:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, 14;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области старшего лейтенанта внутренней службы Бочкаревой Ольги Васильевны № 5 от « 01 » марта 2018 года.

(тип документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

Была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное;

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверки филиалом, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 (один) день / 4 (четыре) часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

п. Ягодное» Шиканов В.А.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, дата, время)

28.03.2018г. 14⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет;

(заполняется в случае наличия мнения о согласовании проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкарева О.В.;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), право подписи (его) проверки, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), осуществляющих экспертные функции с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

Главное управление МЧС России по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 9 т.8(4132)629-770 ф.8(4132)607-569
E-mail: emercom@magadan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-131, 8(4132)695-132, e-mail: undmagadan@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району
(наименование органа государственного надзора)

686230, п. Ягодное, ул. Строителей, 41, тел. 8 (41343) 2-26-11, E-mail: ond-yagodnoe@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п. Ягодное

(место составления акта)

« 28 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, 14;

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области старшего лейтенанта внутренней службы Бочкаревой Ольги Васильевны № 6 от «16» марта 2018 года.

(полн. документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное;

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 (один) день / 2 (два) часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ягоднинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное

Шиканов А.В.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 28.03.2018г. 09⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Ягоднинского района по пожарному надзору Бочкарева О.В.;



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОНД и ПР по Ягоднинскому району)

Заведующему МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» п. Ягодное»
А.В. Шиканову

ул. Строителей, 41, п. Ягодное, 686230
тел./факс (8-413-43) 2-26-11
E-Mail: ond-yagodnoe@mail.ru

30.03.2018 № 5/н
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 30 » марта 2018 г.

п. Ягодное

Я, главный государственный инспектор Ягоднинского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Бочкарева О.В.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 4 от « 30 » марта 2018 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо Шиканова Александра Викторовича;
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

(находящегося) проживающего по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Металлистов д. 8;
(юридический адрес или адрес регистрации)

« 28 » марта 2018 года с «14» часов «00» минут до «18» часов «00» минут, при проведении плановой проверки за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное», по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 14;
(указывается дата, время, место совершения правонарушения и по возможности указывается наименование объекта, адрес)

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (наименование, этажность, типовой, вид и другие особенности и т.д.), причины к отнесению к делу;

были выявлены

нарушения обязательных требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (далее ППР в РФ № 390), НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

а именно:

- в организации не разработаны специальные программы составляемые для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.1, п.2, п. 51, п.53, п. 54 НПБ);
- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (1, этаж, группа раннего возраста, 2 группа раннего возраста,

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Мамонтова Виктория Викторовна

Действителен с 23.03.2022 по 23.03.2023